

MODELO EXPOST PERSONA JURIDICA

(Lugar de Municipalidad)	Formulario gratuito de Declaración Jurada de Licencia de Funcionamiento	No. de expediente	V°B° Caja
		Fecha de recepción	8/28/20
		No. Recibo de pago	

Municipalidad Distrital de La Banda de Shilcayo
I. TIPO DE TRAMITE QUE SE SOLICITA (Marcar con una "X")

- | | |
|--|-----------------------------------|
| Definitiva <input checked="" type="checkbox"/> | Temporal <input type="checkbox"/> |
|--|-----------------------------------|
- Licencia de funcionamiento
 - Licencia de funcionamiento conjuntamente con la autorización de anuncio adosado frontalmente a la fachada.
 - Licencia de funcionamiento para cesionarios.
 - Licencia de funcionamiento para Cesionarios, conjuntamente con la autorización de anuncio adosado frontalmente a la fachada.
 - Licencia de funcionamiento para mercados de abastos y galerías comerciales.
 - Cambio de denominación y razón social en la licencia de funcionamiento
 - Duplicado de licencia de funcionamiento
 - Autorización de anuncio adosado frontalmente a la fachada.
 - Cese de actividades.

II. DATOS DEL SOLICITANTE

ALVARADO CORTES SEBASTIAN.- CIMAX S.A.C.

1. Apellidos y nombres o Razón Social

2. Nro. de DNI o C.E. 12345678 3. Correo electrónico/ e-mail 999999999 4. Nro. Teléfono 20123456789 5. RUC

Domicilio Legal

6. Av./Jr./Ca./Pje. JR. FELIPE ARIAS 7. Nro. 123 Int. Mz. Lt.

8. Urb., AA.HH, otros LABANDA DESHILCAYO 9. Distrito SAN MARTIN 10. Provincia SAN MARTIN 11. Departamento

Domicilio Fiscal

12. Av./Jr./Ca./Pje. 13. Nro. Int. Mz. Lt.

14. Urb., AA.HH, otros 15. Distrito 16. Provincia 17. Departamento

III. REPRESENTANTE LEGAL (completar sólo en el caso de personas jurídicas que son representadas por un tercero)

ALVARADO CORTES SEBASTIAN 12345678 1111111

18. Apellidos y nombres 19. Nro. de DNI o C.E. 20. Nro. Partida P.(SUNARP) 21. Nro. Teléfono

IV. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

NEGOCIOS CIMAX 22. Nombre Comercial 23. Giro VENTA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS 24. Actividad

25. Av./Jr./Ca./Pje. JR. FELIPE ARIAS 26. Nro. 123 Int. Mz. Lt. 27. Urb., AA.HH, otros

Comercio Industria Servicio 28. Sector económico

29. Área de atención + 30. Área de almac. = 31. Área total 50.m²

V. OTROS DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

32. Croquis de ubicación

33. Detalle de aviso adosado frontalmente a la fachada

34. Giro acorde con la Zonificación y Compatibilidad de uso de suelos SI NO

35. Número estacionamientos: Dirección de estacionamiento

Firma y sello conformidad de zonificación y compatibilidad de uso

Este formulario tiene carácter de DECLARACIÓN JURADA, sometiéndome a las sanciones de ley en caso de falsedad. Declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente solicitud, expresan la verdad y soy responsable de la veracidad de los documentos e información presentados, en virtud al principio de veracidad (Ley N°27444). Asimismo declaro conocer y me someto a las sanciones de acuerdo a Ley y demás normas Municipales vigentes de ser el caso, así como a lo establecido en el Artículo N°411 del Código Penal.

Firma del solicitante, representante legal o apoderado
 N° de DNI / CE : 12345678

HORARIO DE ATENCION: 08:00 AM - 07:00 PM.

MODELO EX POST. PERSO JURIDICA-

SOLICITUD DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES



PLATAFORMA DISTRITAL DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA BANDA DE SHILCAYO

D.S. N° 058-2014-PCM
ANEXO 05

N°

I. DATOS DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

PRIMERA INSPECCIÓN TÉCNICA SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N° DE BOLETA DE PAGO EN EL BANCO DE LA NACIÓN: MONTO <u>51,60</u> ABONADO: <u>51,60</u>
TIPO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES SOLICITADA: BÁSICA EXANTE <input type="checkbox"/> PREVIA A EVENTO O ESPECTÁCULO PÚBLICO CON ASISTENCIA: BÁSICA EXPOST <input checked="" type="checkbox"/> MENOR O IGUAL A 3000 PERSONAS <input type="checkbox"/> DE DETALLE <input type="checkbox"/> MAYOR A 3000 PERSONAS <input type="checkbox"/> MULTIDISCIPLINARIA <input type="checkbox"/> ASISTENCIA PREVISTA: _____	FECHA Y HORA PROGRAMADA PARA LA INSPECCIÓN: _____ EL RECINTO PARA EL ESPECTÁCULO PÚBLICO CUENTA CON INSPECCIÓN TÉCNICA : SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> EN PROCESO <input type="checkbox"/> TIPO DE INSPECCIÓN TÉCNICA EJECUTADA : _____ CERTIFICADO EMITIDO N° : _____ AFORO: _____

II. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS DEL PROPIETARIO/REPRESENTANTE LEGAL, CONDUCTOR/ADMINISTRADOR: SEBASTIAN ALVAZADO CORTEZ
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD N°: 12345678 TELÉFONO FIJO/CELULAR: 999999999 CORREO ELECTRÓNICO: _____
 DOMICILIO: JR. FELIPE ARIAS # 123
 NOMBRES Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE: _____
 DOC. DE IDENTIDAD o CARNET EXTRANJERÍA N°: _____

III. DATOS ADMINISTRATIVOS DEL OBJETO DE INSPECCIÓN

NOMBRE COMERCIAL: <u>NEGOCIOS CIMAX</u>	GIRO O ACTIVIDADES QUE REALIZA: <u>VENTA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS</u>
RAZÓN SOCIAL: <u>CIMAX S.A.C.</u>	ÁREA OCUPADA EN M ² : <u>50m²</u>
RUC N°: <u>20123456789</u>	N° DE PISOS: <u>1</u>
DIRECCIÓN / UBICACIÓN: <u>JR. FELIPE ARIAS N° 123</u>	
DISTRITO: <u>LA BANDA DE SHILCAYO</u>	PROVINCIA: <u>SAN MARTÍN</u>
REGION: _____	DEPARTAMENTO: <u>SAN MARTÍN</u>
TELÉFONO(S): _____	CORREO ELECTRÓNICO: _____

IV. ANTECEDENTES DE LA EDIFICACIÓN O INSTALACIÓN (PARA SER LLENADO POR EL ÓRGANO EJECUTANTE)

AMPLIACIÓN / MODIFICACIÓN OTROS

N° DEL ÚLTIMO CERTIFICADO DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES: _____ N° INFORME TÉCNICO DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN: _____

LA INSTALACIÓN CUENTA CON LICENCIA DE EDIFICACIÓN: SI NO NO APLICABLE

N° DE EXPEDIENTE MUNICIPAL DE DELEGACIÓN AD HOC: _____ N° DE EXPEDIENTE DE VERIFICACIÓN AD HOC: _____

CARGO DE RECEPCIÓN

(FIRMA Y SELLO / FECHA Y HORA)
(PARA EL SOLICITANTE LUEGO DE ENTREGAR TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA)

LA BANDA DE SHILCAYO 29, 05, 2020
(CIUDAD) (FECHA)

[Firma]
SOLICITANTE
(FIRMA, NOMBRE Y APELLIDOS Y DOC. DE IDENTIDAD)

12345678

IMPORTANTE:

- LLENAR CON LETRA DE IMPRENTA Y MARCAR "X" LO QUE CORRESPONDA.
- ADJUNTAR A LA SOLICITUD EL RECIBO ORIGINAL DEL BANCO DE LA NACIÓN DEL PAGO POR CONCEPTO DE INSPECCIÓN.
- EN CASO QUE EL PROPIETARIO Y/O CONDUCTOR NO SE ENCONTRASE EN LA FECHA FIJADA PARA LA INSPECCIÓN SE DEBE ACERCAR AL ÓRGANO EJECUTANTE PARA FIJAR NUEVA FECHA (ART. 33 DEL D.S. N° 058-2014-PCM).
- QUEJAS Y/O DENUNCIAS RELACIONADAS DEBERÁN PRESENTARSE AL ÓRGANO EJECUTANTE.
- TODO INSPECTOR DEBE ACREDITARSE PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES MEDIANTE UN CARNÉ EXPEDIDO POR EL CENEPRED, EL CUAL DEBE ESTAR VIGENTE Y CORRESPONDER AL PORTADOR.

MODELO EX POST PERSONA JURIDICA



DECLARACIÓN JURADA DE OBSERVANCIA DE CONDICIONES DE SEGURIDAD (Ley N° 28976)

Solicitante	ALVARADO CORTEZ SEBASTIAN	Area	50m ²	Fecha	29/05/2020
Local	NEGOCIOS CIMAX	Ubicado en	JR. FELIPE ARIAS # 123		
El propietario y/o conductor del local declara bajo juramento lo siguiente:				SI	NO CORRESPONDE
1.0 ARQUITECTURA					
1.1	El Ingreso /salida del local presenta un ancho libre mínimo de 0.90 m., la puerta no abre directamente sobre un desnivel y las vías de evacuación se encuentran libres de obstáculos, vidrios o espejos.	X			
2.0 ESTRUCTURAS					
2.1	El local no presenta severo deterioro en paredes, columnas, techos y vigas.	X			
2.2	El falso techo está fijo y no es de material inflamable.	X			
3.0 INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
3.1	El tablero eléctrico es de material no combustible (metal o resina), tiene interruptores termomagnéticos (ITM's) identificados y no utiliza llaves de cuchilla.	X			
3.2	El tablero eléctrico tiene interruptores diferenciales (para instalaciones nuevas a partir del 1 de julio del 2006).	X			
3.3	No se utiliza cable mellizo en instalaciones fijas. El cableado eléctrico se encuentra protegido mediante canaletas o tubos de PVC y las cajas de paso tienen tapa.	X			
3.4	Los tomacorrientes tienen conexión a tierra en baños, cocina y para equipos con enchufe de tres espigas. Los tomacorrientes se encuentran en buen estado y no se utiliza adaptadores múltiples.	X			
3.5	Los equipos de alumbrado (focos, fluorescentes, lámparas, etc.) No presentan conexiones expuestas. Si cuenta con luces de emergencia, éstas se encuentran operativas.	X			
3.6	Tienen pozo de puesta a tierra y certificado de medición de la resistencia (menor o igual a 25Ω).	X			
3.7	Los anuncios publicitarios con energía eléctrica tienen cableado adecuado y cuentan con conexión a tierra.	X			
4.0 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO					
4.1	El local cuenta con señales de seguridad (salidas, riesgo eléctrico y extintores).	X			
4.2	El local cuenta al menos con un extintor de polvo químico seco de 6 Kg. o un extintor por cada 25 m ² de área. Los extintores están operativos y con carga vigente.	X			
4.3	Los materiales y/o productos están almacenados de forma segura (evitando que se caigan) y sin obstruir las vías de evacuación.	X			
4.4	Las instalaciones de gas (GLP) que utilizan balones mayores a 25 Kg. Tienen tuberías de cobre y están alejados de interruptores y tomacorrientes. Los balones de gas se ubican en lugares ventilados y alejados de cualquier fuente de calor.				X
4.5	Las campanas y ductos de extracción de humo (chimeneas) se encuentran libres de grasa.				X

Firma
 D.N.I. N° 12345678